

מכרז פומבי מס' 6/21 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות הטענה לרכבים חשמליים**מסמך הבהרה מס' 1****להלן הבהרות יזומות מאת המזמינה (לשם נוחות, התשובות מנוסחות בלשון זכר):**

#	הזמנה / חוזה / נספח	עמוד	סעיף	פירוט שאלה	מענה
1.	הזמנה	2	6	נבקש כי הארכת תקופת הסכם המסגרת תיעשה באישור הקבלן הזוכה מראש ובכתב.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי לכל עמדה יש תקופת הפעלה של 120 חודשים. יובהר עוד כי קיים מנגנון להקמת עמדות נוספות המביא לידי ביטוי שיקולים כלכליים מסחריים וביקושים.
2.	הזמנה	2	6	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות".	הבקשה מתקבלת חלקית. בסופא של הסעיף לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
3.	הזמנה	2	7	נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן בקשר לחיבור החשמל מסתכמת באישור כי העבודות בוצעו כראוי.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ככל ונדרש חיבור חדש/הגדלה אזי המזמינה תישא בתשלומים לחח"י בגין החיבור החדש/הגדלתו ואילו העבודות השונות הנלוות יהיו ע"ח הקבלן.
4.	הזמנה	3	17	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר פיצוי מוסכם ויתאפשר רק עד לגובה הנזקים שנוצרו בפועל למזמינה כתוצאה מאי עמידת הזוכה באיזו מהתחייבויותיו לפי המכרז. בנוסף נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לפי סעיפים אלו יהיה סעד סופי וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית לכל תרופה נוספת מכוח המכרז, הסכם ההתקשרות או לפי כל דין, למעט במקרה שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים. כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט הערבות, תקופה של 14 ימים אשר במהלכם יוכל לרפא את ההפרה הנטענת.	הבקשה מתקבלת.
5.	הזמנה	4	2	מבוקש לדחות את המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז. בשאלות הבהרה אנו מבקשים הקלות לעמידה בתנאי המכרז ורק לאחר וידוא כי אנו עומדים בתנאי הסף – הגיוני שנרכוש את מסמכי המכרז. לרכוש אותם בידיעה שלא נעמוד בתנאי הסף אינה רלוונטית.	הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו ה-28/10/2021 בשעה 15:00
6.	הזמנה	4	4	נא אישורכם לדחיית מועד שאלות הבהרה ב 5 ימי עסקים ובמקביל לדחות את מועד הגשת המכרז ב-14 ימי עסקים, וזאת על מנת לאפשר למציע להגיש הצעתו באופן מלא וראוי למכרז.	הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ה-24/10/2021 בשעה 15:00
7.	הזמנה	4	5	מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הגשת שאלות הבהרה סמוכה מדי למועד האחרון להגשת ההצעות ונדרש יותר זמן (בדרך כלל לוקח כמה ימים עד פרסום התשובות) בכדי להכין את המסמכים והאסמכתאות לאחר קבלת תשובות הבהרה - מבקשים שתאריך ההגשה יהיה לפחות 10 ימי עבודה ממועד קבלת התשובות לשאלות המציעים.	הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו ה-1/11/2021 בשעה 15:00
8.	הזמנה	6	1.5	נבקש להבהיר כי ביטול הזכייה בהתאם לסעיף זה יעשה בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין השירותים שניתנו למזמינה ו/או לעבודות שבוצעו ע"י הזוכה עד למועד הביטול בפועל.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף זה חל על התהליך המכרזי ובגין סעיפי ביטול ההתקשרות יש התייחסויות בסעיפים בס' 41 עמ' 76 למכרז. עוד יובהר כי במכרז קיימים מנגנוני פיצוי.

	עוד נבקש כי במקרה בו הושקעו השקעות על ידי הזוכה לצורך ביצועו של ההסכם, יפוצה הזוכה בעבור ההוצאות כאמור.				
9.	הזמנה	6	3.2	בשורה 3 לסעיף זה צוין כי רכישה מזכה את המציע בעותק קשיח, נבקש אישורכם כי המציע יגיש את הצעתו באמצעות חוברת המכרז אשר התפרסמה באתר הרשות.	הבקשה מתקבלת, מאושר כמבוקש.
10.	הזמנה	7	4.3	נבקש לתקן את ההפניה בסוף הפסקה (מפנה לסעיף 9).	ההפניה לסעיף 9 תימחק ובמקומה תופיע הפניה לסעיף 13.
11.	הזמנה	7	4.3	נבקשכם, לחדד, כי האמור לעיל יבוצע בתיאום עם הקבלן תוך בחינת הצדקה הכלכלית/ המסחרית וככל שתידרש החלפת ו/או ניוד עמדות מאתר, לתפצה המזמינה את הקבלן בגין מלוא עלויותיו, לרבות בגין אובדן ההכנסה מאי הפעלת עמדה בתקופת ההחלפה/הניוד.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי כל המיקומים יקבעו בצורה משותפת בהתאם למנגנונים הקבועים במסמכי המכרז, וכן הפיצוי והשיפוי ויתבצעו גם כן בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם ובמסמכי המכרז.
12.	הזמנה	7	4.4	נבקש כי הארכת תקופת הסכם המסגרת תיעשה באישור הקבלן הזוכה מראש ובכתב.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל.
13.	הזמנה	7	4.4	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות".	הבקשה מתקבלת חלקית. בסיפא של הסעיף לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
14.	הזמנה	7	4.5	נבקש להחליף את המילים "המלא והמוחלט בכפוף לכל דין ולמוגדר בחוזה" במילים "בכפוף להתייעצות ראשונית עם הקבלן הזוכה".	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי העניין מוסדר במסגרת המנגנון לקביעת מיקום עמדה בסי' 36 עמ' 75.
15.	הזמנה	7	4.5	נבקש להבהיר: 1. הגדלה של כמות עמדות הטעינה תעשה בתאום עם הקבלן ובהסכמתו או לחילופין, אך ורק ככל שישנה הצדקה כלכלית להגדלת הכמות כאמור. 2. הקטנה של כמות עמדות הטעינה תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציוד על ידי הזוכה. בוצעה הקטנה כאמור לאחר הזמנת הציוד, תשפה המזמינה את הזוכה בנזקיו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין. ככל ששינויים בפרטי העבודות, יהיה בהם כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם תשלום לקבלן המשקף את העלויות החדשות שהושתו עליו.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי מנגנונים להקמת עמדות קיימים בעמ' 75, סעיפים 36 ו-37. יובהר עוד כי מנגנון לשיפוי היזם קיים בסי' 13 עמ' 13.
16.	הזמנה	8	4.7	נבקש להבהיר: 1. הגדלה של כמות עמדות הטעינה תעשה בתאום עם הקבלן ובהסכמתו או לחילופין, אך ורק ככל שישנה הצדקה כלכלית להגדלת הכמות כאמור. 2. הקטנה של כמות עמדות הטעינה תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציוד על ידי הזוכה. בוצעה הקטנה כאמור לאחר הזמנת הציוד, תשפה המזמינה את הזוכה בנזקיו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין. ככל ששינויים בפרטי העבודות, יהיה בהם כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם תשלום לקבלן המשקף את העלויות החדשות שהושתו עליו.	אין שינוי במסמכי המכרז.
17.	הזמנה	8	4.8	שורה תשיעית, נבקש להחליף את המילים "כפי שיקבעו על ידי המזמינה ו/או הרשויות" במילים "המפורטות בהסכם זה".	הבקשה מתקבלת
18.	הזמנה	10	7	נבקש להבהיר את משמעות המונח העברה לידי הקבלן ומה המשמעות עבור הקבלן אם הועבר אליו הזיכיון ואם לאו? האם יש לכך משמעות אופרטיבית על חיוביו או על זכויותיו? נבקש לקבוע כי העברת הזיכיון כאמור תעשה בכפוף לקבלת אישור הקבלן לכך	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף זה מתייחס לעמדות שיירכשו ע"י המזמינה במסגרת עמדות ממומנות. יובהר עוד כי אין לכך משמעות אופרטיבית למעט תשלום הזיכיון.
19.	הזמנה	10	8.2	נבקש להבהיר שהתמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה, היא ההפרש בין תעריף הטעינה לצרכן (P1/P2), בהתאם להצעת	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי המציע הזוכה גובה תשלומים מהמשתמשים השונים בהתאם לתעריפים בהצעתו במכרז זה (בניכוי הנחות) וכי לא

	תועבר אל המציע תמורה נוספת מעבר לתשלומים אשר יגבה מהמשתמשים. עוד יובהר כי המציע ידרש להעביר למזמינה תגמולים בהתאם להצעתו ותשלומים בגין צריכת החשמל (ככל והמציע משתמש בחיבור חשמל של המזמינה והמזמינה היא זאת אשר משלמת לחח"י את חשבונות החשמל)	המציע (בנספח א'2) לבין תעריף צריכת החשמל בפועל באותו חודש (תעו"ז) שייגבה על ידי חח"י (או ע"י יצרן חשמל אחר), בניכוי התגמולים לחברה (P3), בהתאם להצעת המציע בנספח א'2).				
20.	הזמנה	12	11.2	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. בסיפא של הסעיף יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".	
21.	הזמנה	12	11.8	נבקש לתקן את ההפניה שבסוף הפסקה.	ימחק "להלן בסעיף 8" ויכתב "להלן בסעיף 14"	
22.	הזמנה	12	12.1	נבקש כי הארכת תקופת הסכם המסגרת תיעשה באישור הקבלן הזוכה מראש ובכתב.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל.	
23.	הזמנה	12	12.1	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".	
24.	הזמנה	12	12.2	נבקש להבהיר כי ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, שאינה בשל מעשה או מחדל של הקבלן, יחול מנגנון השיפוי הקבוע בסעיף 13.2.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף זה מתייחס לתקופת המסגרת בלבד ואינו מתייחס לתקופת ההפעלה בגין כל עמדה ועמדה.	
25.	הזמנה	13	12.3	נבקש להבהיר מה היחס בין סעיף 12.1 לסעיף 12.3	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי בתוך תקופת ההתקשרות המסגרת (לכל אורכה) רשאית המזמינה בהתאם למנגנונים הקבועים בהתקשרות זאת- לפנות אל הקבלן להקמת עמדות הטענה וכי לכל עמדה תהיה תקופת הפעלה של 120 חודשים ללא תלות בתקופת ההתקשרות המסגרת.	
26.	הזמנה	13	13	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	יתווסף תת סעיף חדש מס' 13.6: "יובהר כי ככל וגובה המעקים/או התמיכות יהיה נמוך יותר מעלות העמדות לפי נספח תשתיות- אזי מעבר לפיצוי בגין 13.2.4 לעיל – ישופה הקבלן באמצעות המנגנון לעיל בגין הפער כאמור. "	
27.	הזמנה	13	13.2	נבקש להבהיר כי הבחירה בין אפשרויות השיפוי תעשה בהסכמת הצדדים ובאופן אשר יכסה את נזקיו של המציע הזוכה. בנוסף נבקש בנוסף כי על אף האמור בסעיפים, במקרה של ביטול מכל סיבה, יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 13.1 עמ' 13.	
28.	הזמנה	13	14.1	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".	
29.	הזמנה	13	14.3	נבקש להבהיר כי במקרה של עיכובים בתחילת ביצוע העבודות ו/או בהשלמתן אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות, אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף 9.1 בעמ' 11 להזמנה, אין הקבלן יהיה אחראי בשל כך לעיכוב בהשלמת העבודות ולוחות הזמנים להשלמת העבודות יוארכו בהתאם	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 9.1 עמ' 11	
30.	הזמנה	14	14.5	נבקש להבהיר כי החברה והעירייה לא יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב להן מפורשות (אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי דין).	אין שינוי במסמכי המכרז.	
31.	הזמנה	14	14.5	הדרישה לאישור מוקדם של החברה את תקנון השימוש/נוסח הסכם השימוש עם הלקוחות ו/או דרישה לעריכת שינויים והטמעתם כתנאי להפעלת עמדות הטענה אינה סבירה ואינה מקובלת גם במכרזים מוניציפאליים אחרים בתחום. המדובר בתקנון אחיד המיושם בכלל הארץ ולאור האמור, נבקשם להסיר את דרישתכם זו.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניהול לעמוד אישור המזמינה או העדרו אין בהם לעכב את הפעלת העמדות.	
32.	הזמנה	15	16.2	אנא אשרו כי ניתן להוכיח את תנאי הסף באמצעות חברה המחזיקה, במישרין או בעקיפין, ב-50% ומעלה במציע.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניתן לעמוד בתנאי הסף גם באמצעות קבלן משנה כמוגדר בסיפא של ס' 16.6 עמ' 16. עוד יובהר כי חלה שגיאת	
33.	הזמנה	15	16.4	מסחר כאתרים ציבוריים.	מבוקש להקל בתנאי סף זה ולהכיר באזורי	

					עד כה השתתפנו בעשרות מכרזים ואף אחד מהם לא דרש כמות כה גדולה של עמדות/שקעי טעינה באתרים ציבוריים (רשויות מקומיות/עיריות) בלבד.				דפוס וכי בכל מקום שבו יש הפניה לסי' 14 יש לראות את ההפניה כסי' 16 עם אותה תת הפניה.
34.	הזמנה	15	16.4	רשום " למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול, תפעול והפעלה של עמדות טעינה (AC) ציבוריות, כולל מכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ או בחו"ל, בהיקף של 40 עמדות או 80 שקעים, במצטבר, מספר אתרים ו/או אתר אחד יחד עם כלל העמדות. תחום יחסית חדש בארץ מבקשים להוריד ל-30 עמדות ציבוריות	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניתן לעמוד בתנאי הסף גם באמצעות קבלן משנה כמוגדר בסיפא של סי' 16.6 עמ' 16.				
35.	הזמנה	15	16.5	מבוקש להכיר בהקמת עמדות DC והפעלתן בתחנות דלק כאתרים ציבוריים לקיום ועמידה בתנאי סף זה. עמדות ה-DC מתעכבות בהפעלתן בשל התלות בחח"י ולכן קיים קושי להפעיל עמדות אלו. עד כה התקנו כ-15 עמדות DC אשר מחכות להפעלה על ידי חח"י כבר למעלה משנה – ברשויות מקומיות שונות בארץ.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניתן לעמוד בתנאי הסף גם באמצעות קבלן משנה כמוגדר בסיפא של סי' 16.6 עמ' 16.				
36.	הזמנה	15	16.5	רשום" למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול והפעלה של עמדות טעינה ציבוריות מהירות(DC)כולל במכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ או בחו"ל, בהיקף של עמדת טעינה מהירה (DC) ציבוריות אחת לפחות אין משמעות לכמות עמדות DC בארץ למול AC שכן התוכנה היא אותה תוכנה ורק החומרה משתנה (העמדה בעלת הספק גבוה יותר). בנוסף יצוין כי יש עמדות DC בודדות מותקנות כיום בישראל. מבקשים לתת אפשרות גם למציעים נוספים ולמען תחרות הוגנת לכן לבטל סעיף זה.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניתן לעמוד בתנאי הסף גם באמצעות קבלן משנה כמוגדר בסיפא של סי' 16.6 עמ' 16.				
37.	הזמנה	15	16.6	נבקש למחוק את היכולת להוכיח את תנאי הסף באמצעות קבלן המשנה. לחלופין נבקש למחוק את היכולת להוכיח את תנאי הסף באמצעות הקמת עמדות טעינה בחו"ל. מובהר כי קיימות מספר רב של חברות בארץ שהינן בעלות ידע, ניסיון ויכולת לבצע את הפרויקט, וכי הינן יכולות לעשות את זה תוך הכרות עם הרגולציה המקומית, עם הרשויות המוסמכות וכיו"ב. רשום" למציע ניסיון מוכח בהתקשרות מול לפחות שלושה (3) מזמינים ציבוריים בישראל או לפחות תשעה (9) מזמינים ציבוריים בחו"ל, לצורך ביצוע פרויקט פריסה וניהול של עמדות טעינה חשמליות. מבקשים לפחות 2 גופים ציבוריים	אין שינוי במסמכי המכרז.				
38.	הזמנה	18	18	<u>אנא אשרו כי המכרז יוגש באופן הבא:</u> <u>מעטפה 1 שתכיל בתוכה:</u> 1. חוברת אחת כרוכה בספירלה של עותק מקור של מסמכי המכרז חתום בר"ת בכל עמוד וחתימת המציע וכן חתימת מורשה החתימה במקומות המיועדים לכך בצירוף האסמכתאות	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי יש לצרף שתי חוברות ספירלה כמוגדר בסעי' 18.2 של מסמכי המכרז כאשר האחת מסומנת באופן בולט כמקור והשניה כהעתק. במידה ויש חלקים חסויים אזי יש לפעול לפי סעי' 18.10 ולצרף עותק מושחר וכן סריקה של העותק המושחר בהתקן הנייד. כמו כן יש לצרף שני הסכמים חתומים וכן התקן נייד שבו כל המסמכים לעיל סרוקים ובכללם ההצעה והערבות.				

	<p>והאישורים הנדרשים מהמציע (מסמכי המכרז יודפסו בהדפסה דו"צ).</p> <p>2. חוברת אחת של עותק צילומי של החוברת המפורטת בסעיף 1 לעיל כאשר החלקים החסויים מושחרים ובצירוף מסמך נימוק.</p> <p>3. 2 חוברות של עותקי מקור של ההסכם חתום בכל עמוד בר"ת וכן חותמת המציע וחתימת מורשה החתימה במקומות המיועדים לכך.</p> <p>4. דיסק און קי הכולל בתוכו סריקה של כל החוברות שלעיל.</p> <p><u>על המעטפה יצוין מס' ושם המכרז בלבד</u></p> <p><u>מעטפה 2 שתכיל:</u></p> <p>1. נספח א'2 חלק שני + נספח א' 2 חלק שלישי – טופס הצעת המציע מלא וחתום.</p> <p>2. ערבות בנקאית.</p> <p><u>על המעטפה יצוין "תקציר הצעה"</u></p> <p><u>מעטפה 3 שתכיל: שבב RFID</u></p> <p><u>מעטפה 4 מאגדת שתכיל בתוכה את מעטפה 1 + 2 + 3</u></p>				
<p>איך שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להוסיף את הכתוב כדלקמן, כדלוחט הערבות לפי הסעיפים האמורים (או בכל מקום אחר במכרז שבו לעירייה/למוזמינה זכות לחילוט הערבות), תתווסף הפנייה:</p> <p>"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי העירייה ו/או המוזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות המציע, חילוט הערבות על ידי יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 14 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת העירייה ו/ו המוזמינה בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".</p>	<p>20.7</p>	<p>22</p>	<p>הזמנה</p>	<p>39.</p>
<p>איך שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר פיצוי מוסכם ויתאפשר רק עד לגובה הנזקים שנוצרו בפועל למוזמינה כתוצאה מאי עמידת הזוכה באיזו מהתחייבויותיו לפי המכרז. בנוסף נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לפי סעיפים אלו יהיה סעד סופי וממצה של המוזמינה אשר לא תהיה זכאית לכל תרופה נוספת מכוח המכרז, הסכם ההתקשרות או לפי כל דין, למעט במקרה שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים. כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט הערבות, תקופה של 14 ימים אשר במהלכם יוכל לרפא את ההפרה הנטענת.</p>	<p>20.8</p>	<p>22</p>	<p>הזמנה</p>	<p>40.</p>
<p>איך שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש לשנות הסעיף כך שיובהר שהערבות אינה פיצוי מוסכם ולא תחולט במלואה אלא תחולט רק עד גובה כיסוי נזקיה כתוצאה מהפרת ההתחייבות על ידי הקבלן כאמור.</p>	<p>20.8</p>	<p>22</p>	<p>הזמנה</p>	<p>41.</p>
<p>יובהר כי ניקוד האיכות ינתן רק בגין איכות במציע עצמו בלבד וכן איכות שהודגמה בישראל, ולא בגין איכות בחברה קשורה/אם או קבלן משנה. בכל רכיב אשר לא ניתן למצוא אסמכתאות לעמידה בניקוד האיכות לא ינתן ניקוד כלל. עוד יובהר כי כדי לקבל</p>	<p>**הבהרה יזומה מטעם המוזמינה**</p>	<p>כללי</p>	<p>23</p>	<p>הזמנה</p>	<p>42.</p>

	ניקוד איכות בסעיף זה המציעים נדרשים לציין מנהל אשר הינו עובד של המציע, יש לציין את ניסיון המציע עצמו בהקמה של העמדות הציבוריות (כמוגדר בתנאי הסף) וכן להציג את האיתנות הפיננסית של המציע עצמו. (גם אם זאת אינה עומדת בתנאי הסף וזאת ככל והציג איתנות פיננסית של חברה אם כמוגדר בתנאי הסף)				
43.	הזמנה	25	22.1	נבקש להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל תנאי הסף, ולהעדר נסיבות בגינן רשאית החברה מפורשות לבטל זכייה של מציע, החברה מחויבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.	איך שינוי במסמכי המכרז.
44.	הזמנה	27	24.3	נבקש להבהיר כי זכות הביטול והחילוט כאמור תהיה כפופה להודעה בכתב של 7 ימים מראש לגבי חוסר באחד או יותר מן המסמכים הדרושים, ובכפוף לכך שהמסמכים לא הושלמו עד לתום התקופה.	הבקשה מתקבלת. יובהר כמבוקש.
45.	הזמנה	28	24.4	נבקש להבהיר כי מועד הזכאות לפיצוי תחול לאחר הודעה בכתב למציע הזוכה 7 ימים מראש וככל שלא הושלמו המסמכים הנדרשים עד למועד זה;	הבקשה מתקבלת
46.	הזמנה	28	24.4	נבקש להפחית את סכום הפיצויים ל-100 ש"ח ליום.	הבקשה נדחית
47.	נספח א' 2	33	1.3	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
48.	נספח א' 2	34	2.10	נבקש להבהיר כי ניתן להציע מערכות טעינה AC, מערכות טעינה DC ומערכת הפעלה, כל אחד של חברה / יצרן אחר.	איך שינוי במסמכי המכרז. יובהר כמבוקש כי ניתן להציע מערכות טעינה AC, מערכות טעינה DC ומערכת הפעלה, כל אחד של יצרן אחר.
49.	נספח א' 2	34	אימות עו"ד	נפלה טעות בשורה 4 כך שגרסם בטעות המילים "מס' 00/2021" במקום "מס' 6/2021", לכן נבקש אישורכם לתיקון הטעות בכתב יד בדיו כחול.	הבקשה מתקבלת, מאושר כמבוקש.
50.	נספח א' 2	35	כללי	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
51.	נספח א' 3	38	2	נבקש למחוק המילים "מיד עם דרישתכם הראשונה" ולהחליפם במילים "עד לא יאוחר מ-7 ימים ממועד דרישתכם הראשונה".	איך שינוי במסמכי המכרז.
52.	נספח א' 3	38	כללי	נבקש להוסיף משפט לפיו "דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה".	איך שינוי במסמכי המכרז.
53.	נספח א' 4	39	2	נבקש למחוק סעיף זה מאחר שאינו רלוונטי להוכחת ניסיון המציע.	איך שינוי במסמכי המכרז.
54.	נספח א' 4	39	כללי	נבקש להבהיר כי ניתן לעמוד בתנאי הנספח באמצעות קבלן משנה.	איך שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ניתן לעמוד בתנאי הנספח באמצעות קבלן משנה בסעיפים התואמים לתנאי הסף המאפשרים זאת ובאופן התואם את העמידה בהם.
55.	נספח א' 4	40	4	נבקש להבהיר האם הטבלה המצ"ב הינה ביחס לתנאי הסף הרביעי בלבד שעניינו מזמינים ציבוריים? כיצד מוכיחים את תנאי הסף שעניינם עמדות טעינה ציבוריות איטיות ומהירות?	איך שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי הטבלה הינה ביחס לתנאי הסף 16.4-16.6. יובהר עוד כי על המציע לצרף אסמכתאות מאת מזמיני העבודות כפי שמוגדר בנספח זה בהנחיות הרשומות מתחת לטבלה.
56.	חוזה	52	6.4	נבקש כי הארכת תקופת הסכם המסגרת תיעשה באישור הקבלן הזוכה מראש ובכתב.	איך שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל.
57.	חוזה	52	6.4	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
58.	חוזה	52	6.11	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
59.	חוזה	52	6.11	נבקש להבהיר כי במקרה של עיכובים בתחילת ביצוע העבודות ו/או בהשלמתן	איך שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 9.1 עמ' 11

	אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות, אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף 9.1 בעמ' 11 להזמנה, אין הקבלן יהיה אחראי בשל כך לעיכוב בהשלמת העבודות ולוחות הזמנים להשלמת העבודות יוארכו בהתאם				
המשפט "7 ימי עבודה" ימחק ובמקומו יכתב המשפט "ארבעה עשר (14) ימי עבודה"	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	6.11	52	חווה	.60
אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף זה מתייחס לעמדות שיירכשו ע"י המזמינה במסגרת עמדות ממומנות.	נבקש להבהיר את משמעות המונח העברה לידי הקבלן ומה המשמעות עבור הקבלן אם הועבר אליו הזיכיון ואם לאו? האם יש לכך משמעות אופרטיבית על חיוביו או על זכויותיו? נבקש לקבוע כי העברת הזיכיון כאמור תעשה בכפוף לקבלת אישור הקבלן לכך	8.2	53	חווה	.61
הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	8.6	53	חווה	.62
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי במקרה בו תחליט המזמינה לרכוש את עמדות הטעינה במועד מאוחר היא תעשה כן במחיר הנקוב בהצעת הקבלן ובכפוף להפרכי הצמדה וריבית.	8.7	53	חווה	.63
הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש.	נבקש להבהיר, כי על אף האמור בנוסח ההסכם, לא תיתכן דחיית תשלום בגין רכישת עמדות למועד נדחה שיחול לכל המאוחר במועד סיום תקופת ההפעלה. נבקש לקבוע, כי התשלום בגין העמדות הנרכשות יבוצע לא יאוחר מ-80 ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון (ע"ע חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017).	8.7	53	חווה	.64
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להבהיר: 1. הגדלה של כמות עמדות הטעינה תעשה בתאום עם הקבלן ובהסכמתו או לחילופין, אך ורק ככל שישנה הצדקה כלכלית להגדלת הכמות כאמור. 2. הקטנה של כמות עמדות הטעינה תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציוד על ידי הזוכה. בוצעה הקטנה כאמור לאחר הזמנת הציוד, תשפה המזמינה את הזוכה בנוקו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין. ככל ששינויים בפרטי העבודות, יהיה בהם כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם תשלום לקבלן המשקף את העלויות החדשות שהושתו עליו.	8.10	54	חווה	.65
יובהרו ההגדרות להלן: 1. חלק א' – הינו רכישת עמדות ממומנות ו/או אחרות 2. חלק ב' - של ההסכם הינו ביצוע כל סוגי ההתקשרויות שאינן רכישת עמדה ממומנת בתשלום או כל רכישה אחרת תחת התחייבות תשלום מאת המזמינה לקבלן.	נבקש להבהיר כי המונח "חלק ב' של ההסכם" משמעו החלק שמכוחו יוזמנו ויותקנו עמדות הטעינה הממומנות.	9.4	54	חווה	.66
יובהר כי חלק ב' של ההסכם הינו ביצוע כל סוגי ההתקשרויות שאינן רכישת עמדה ממומנת בתשלום או כל רכישה אחרת תחת התחייבות תשלום מאת המזמינה לקבלן.	נבקש להבהיר כי המונח "חלק ב' של ההסכם" משמעו החלק שמכוחו יוזמנו ויותקנו עמדות הטעינה הממומנות.	9.5	54	חווה	.64
יובהר כי הבעלות בעמדות תעבור לידיה של המזמינה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בגינן.	נבקש להבהיר כי הבעלות בעמדות תעבור לידיה של המזמינה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בגינן, בדומה לאמור בסעיף 8.7 להסכם ההתקשרות.	10.5	55	חווה	.65
ראה הגדרה לעיל. יובהר עוד כי בשלב זה המזמינה מתכננת להפעיל רק את שלב ב' ככל ועדיין לא קיבלה תמיכה / מענק / מימון אחר	בהעדר הגדרה לחלק א' של המכרז, נודה לכם על הבהרת הנקודה תוך ציון אילו עמדות נכללות בחלק א' של ההתקשרות.	10.5	55	חווה	.66
אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 13.1 עמ' 13.	נבקש להבהיר כי הבחירה בין אפשרויות השיפוי תעשה בהסכמת הצדדים ובאופן אשר יכסה את נזקיו של המציע הזוכה. בנוסף נבקש בנוסף כי על אף האמור בסעיפים, במקרה של ביטול מכל סיבה, יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח.	10.8	55	חווה	.67

68.	חזוה	56	10.16	נבקש להבהיר כי המזמינה תשתף פעולה ככל שתירש לצורך השגת האישורים המפורטים בסעיף הנ"ל.	הבקשה מתקבלת. יובהר כמבוקש.
69.	חזוה	57	11.4	לעניין גביית דמי חנייה והעברתם במלואם לחברה ו/או לעירייה, נא הבהירו כי הסכום שיועבר יהיה בניכוי דמי הסליקה והתפעול הכרוכים בכך.	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש.
70.	הזמנה	58	11.6.3	נבקש להבהיר כי הבחירה בין אפשרויות השיפוי תעשה בהסכמת הצדדים ובאופן אשר יכסה את נזקיו של המציע הזוכה. בנוסף נבקש בנוסף כי על אף האמור בסעיפים, במקרה של ביטול מכל סיבה, יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 13.1 עמ' 13.
71.	חזוה	58	12.1	נבקש להבהיר כי החברה והעירייה לא יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב להן מפורשות (אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי דין).	יובהר כמבוקש.
72.	חזוה	58	12.2	נבקש להוסיף את המילים "והקבלן יחדיו" לאחר המילים "במיקומים ובמועד עליהם יוחלט על ידי המזמין".	הבקשה מתקבלת. כמו כן ראה ס' 36 עמ' 75.
73.	חזוה	58	12.3	בנוסף, נבקש להבהיר כי עיכוב בלוחות הזמנים המפורטים אשר לא נגרם בשל מעשה או מחדל של הקבלן, לרבות עיכוב בקבלת אישור חח"י להפעלת עמדת הטעינה כנדרש על ידכם, לא יהווה עיכוב של המציע הזוכה ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 9.1 עמ' 11
74.	חזוה	58	12.3	נבקש להבהיר כי במקרה של עיכובים בתחילת ביצוע העבודות ו/או בהשלמתן אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות, אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף 9.1 בעמ' 11 להזמנה, אין הקבלן יהיה אחראי בשל כך לעיכוב בהשלמת העבודות ולוחות הזמנים להשלמת העבודות יוארכו בהתאם	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 9.1 עמ' 11
75.	חזוה	58	12.4	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
76.	חזוה	59	12.7	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר פיצוי מוסכם ויתאפשר רק עד לגובה הנזקים שנוצרו בפועל למזמינה כתוצאה מאי עמידת הזוכה באיזו מהתחייבויותיו לפי המכרז. בנוסף נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לפי סעיפים אלו יהיה סעד סופי וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית לכל תרופה נוספת מכוח המכרז, הסכם ההתקשרות או לפי כל דין, למעט במקרה שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים. כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט הערבות, תקופה של 14 ימים אשר במהלכם יוכל לרפא את ההפרה הנטענת.	הבקשה מתקבלת.
77.	חזוה	59	12.8	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
78.	חזוה	59	12.10	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המזמינה" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
79.	חזוה	59	12.11	נבקש להבהיר כי החברה והעירייה לא יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב להן מפורשות (אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי דין).	אין שינוי במסמכי המכרז.
80.	חזוה	59	12.11	נבקש להבהיר כי סעיף זה כפוף לכל האמור ביחס לתקנון בסעיף 17.2 בעמ' 64 להזמנה (תנאים כלליים).	הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש.

81.	חוזה	59	12.13	נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצון המפכח" יתווסף "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".
82.	חוזה	60	12.16	נא הבהירו את דרישתכם בסעיף זה, שכן במקרה של הפסקות חשמל, גם שימוש בגנרטורים לא יכול לתת מענה להספקי החשמל הנדרשים.	יובהר כי העמדות לא יחוברו למערכות החשמל לחירום ו/או למערכות גיבוי אחרות וכי על העמדות להיות מותאמות לניתוק הרכבים הטוענים ושחרור הנעילה במצב של נפילת מתח ו/או אחר.
83.	חוזה	60	12.22	נבקש למחוק את המשפט מהמילים "וכי הכנסותיו" ועד סוף המשפט.	הבקשה מתקבלת.
84.	חוזה	60	13.1	נבקש לקבוע כי מניין 5 השנים (תקופת ההתקשרות הראשונה) תחל עם חיבור והפעלת העמדה הראשונה.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי עם הודעת זכיה המזמינה תזמן את הקבלן לתכנון צו העבודה הראשון ע"פ נספח ג' 1 – כאשר להערכת המזמינה ניתן יהיה לחבר ולהפעיל את העמדה הראשונה בתוך פרק זמן מידי (מבחינת המזמינה).
85.	חוזה	61	13.2	נבקש להחליף את המילים "תוך תיאום" במילים "תוך התייעצות".	לאחר המילים "תוך תיאום" יתווספו המילים: " והתייעצות עם הקבלן ובכפוף למנגנונים הקבועים."
86.	חוזה	61	13.3	נבקש להוסיף את המילה "הקבלן" לאחר המילים "שיקבעו על ידי המזמינה".	הבקשה מתקבלת.
87.	חוזה	61	13.4	נבקש לקבוע, כי תקופת ההפעלה של כל עמדה תהיה 120 חודש מיום ממועד חיבורה לרשת החשמל. בהקשר זה, נדגיש, כי: א. כל תקופה קצרה מזו, עשויה להיות כרוכה בהיווצרות הפסדי הון קביעה תקופה שזו, מקובלת במכרזים מוניציפאליים רבים בתחום.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי במסמכי המכרז נקבעה לכל עמדה באופן פרטני תקופת הפעלה של 120 חודשים ממועד ההפעלה של העמדה.
88.	חוזה	61	13.5	נבקש להבהיר כי סכום הפיצוי יקבע בהסכמה בין הצדדים כך שיכסה את נזקיו של הקבלן ואף יגלם את הרווח העתידי הצפוי.	אין שינוי במסמכי המכרז.
89.	חוזה	61	13.6	נבקש לתקן את הסעיף כך שלקבלן יהיו זכויות בכל העמדות אשר המזמינה לא תבקש ממנו להסיר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
90.	חוזה	63	17.2	נבקש להבהיר כי החברה והעירייה לא יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב להן מפורשות (אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי דין).	אין שינוי במסמכי המכרז.
91.	חוזה	64	18.3	נבקש לצרף דוגמא מספרית שכן לשון הסעיף אינה ברורה. בנוסף נבקש למחוק את הדרישה שכן הקבלן אינו יכול להעריך את גובה התגמולים ואת גובה צריכת החשמל הצפויה בעמדות שכן הדבר תלוי בהתנהגות הצרכנית של תושבי המקום.	הבקשה למחוק את הסעיף נדחתה. להלן דוגמא מספרית: הקבלן הפעיל בשנת 2023 עשר עמדות, מהנתונים השנתיים עולה כי בשנה זאת ממוצע צריכת החשמל של כל עמדה היה 10,000 ש"ח וכי הוא התחייב לתגמולים בגובה 1,000 ש"ח למזמינה- במקרה זה גובה הערבות בגין כל עמדה אשר תוקם בשנת 2024 יהיה $11,000 * 10\% = 1,100$ ש"ח
92.	חוזה	64	18.4	נבקש להבהיר שעלויות הנובעות מבדיקת והתאמת גובה הערבויות לפי סעיף 18.4, ככל שיהיו, יושתו על המזמינה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
93.	חוזה	64	18.4	נבקש להבהיר שעלויות הנובעות מבדיקת והתאמת גובה הערבויות לפי סעיף 18.4, ככל שיהיו, יושתו על המזמינה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
94.	חוזה	64	18.9	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר פיצוי מוסכם ויתאפשר רק עד לגובה הנזקים שנוצרו בפועל למזמינה כתוצאה מאי עמידת הזוכה באיזו מהתחייבויותיו לפי המכרז. בנוסף נבקש להבהיר כי חילוט הערבות לפי סעיפים אלו יהיה סעד סופי וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית לכל תרופה נוספת מכוח המכרז, הסכם ההתקשרות או לפי כל דין, למעט במקרה שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים. כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט הערבות, תקופה של 14 ימים אשר במהלכם יוכל לרפא את ההפרה הנטענת.	הבקשה מתקבלת

95.	חוזה	64	18.9	<p>נבקש להוסיף את הכתוב כדלקמן, כך שחילוט הערבות לפי הסעיפים האמורים (או בכל מקום אחר במכרז שבו לעירייה/למזמינה זכות לחילוט הערבות), תנוסף הפנייה:</p> <p>"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי העירייה ו/או המזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות המציע, חילוט הערבות על ידי יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 14 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת העירייה ו/או המזמינה בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".</p>
96.	חוזה	65	18.12	<p>נבקש להוסיף את הכתוב כדלקמן, כך שחילוט הערבות לפי הסעיפים האמורים (או בכל מקום אחר במכרז שבו לעירייה/למזמינה זכות לחילוט הערבות), תנוסף הפנייה:</p> <p>"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי העירייה ו/או המזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות המציע, חילוט הערבות על ידי יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 14 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת העירייה ו/או המזמינה בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".</p>
97.	חוזה	65	18.12	<p>נבקש לשנות הסעיף כך שיובהר שהערבות אינה פיצוי מוסכם ולא תחולט במלואה אלא תחולט רק עד גובה כיסוי נזקיה כתוצאה מהפרת ההתחייבות על ידי הקבלן כאמור.</p>
98.	חוזה	65	19.2.1	<p>נבקש כי התמורה בעבור כל עמדת טעינה תהיה קבועה וברורה, וכי במצב של קבלת תמיכה נמוכה המזמינה ו/או הרשויות יתחייבו להשלים את ההפרש.</p>
99.	חוזה	65	19.2.1.1	<p>נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", או כל ביטוי דומה, ולהחליפן במילים "כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות"</p>
100.	חוזה	65	19.3	<p>הנוסחה המוצעת מבטאת בלאי לעמדה שאינו סביר. נבקש להחליף את הנוסחה המוצעת בנוסחה שתגלם את הבלאי הסביר של העמדה.</p>
101.	חוזה	65	19.4	<p>נבקש להבהיר שהתמורה לה יהיה זכאי המציע הזוכה, היא ההפרש בין תעריף הטעינה לצרכן P1/P2, בהתאם להצעת המציע בנספח א'2) לבין תעריף צריכת החשמל בפועל באותו חודש (תע"ז) שייגבה על ידי חח"י (או ע"י יצרן חשמל אחר), בניכוי התגמולים לחברה P3, בהתאם להצעת המציע בנספח א'2).</p>
102.	חוזה	66	20.3	<p>נבקש למחוק את המשפט מהמילים "בתוספת הכנסותיו" ועד סוף המשפט.</p>
103.	חוזה	66	20.4	<p>נבקש למחוק את הסעיף</p>
104.	חוזה	67	21.1	<p>נבקש למחוק את המילים "לרבות הכנסותיו מפרסום על גבי העמדות".</p>
105.	חוזה	68	23.1	<p>נבקש להבהיר את הסעיף הספציפי אליו התכוון מנסח המכרז להפנות, ביחס "למועד הנקוב לפי סעיף 9 לעיל".</p>
106.	חוזה	68	23.1	<p>נבקש להפחית את הפיצוי לסך של 200 ₪.</p>
107.	חוזה	68	23.1	<p>כמו כן, נבקש להחליף את המילים "עכב הוראה מעשה או מחדל של המנהל מטעם המזמינה ו/או אי קבלת היתרים ו/או אישורים מגורמים ברשות המקומית ו/או חח"י" במילים "מסיבות שאינן קשורות בקבלן".</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. יובהר כי חילוט הערבות על ידי המזמינה יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 14 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת המזמינה בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה.</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. יובהר כי חילוט הערבות על ידי המזמינה יהא כפוף להתראה מוקדמת בת 14 ימים שבה פורטה למציע ההפרה בגינה יבוצע החילוט, ובתקופת זמן זו לא ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת המזמינה בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה.</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
				<p>הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות רצונה" יתוסף "בהתאם, כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
				<p>הבקשה נדחית</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
				<p>המשפט "במועד הנקוב לפי סעיף 9 לעיל" ימחק ובמקומו ירשם המשפט "במועדים המוגדרים בהסכם זה,"</p>
				<p>אין שינוי במסמכי המכרז.</p>
				<p>אחרי ו/או חח"י" ויתוסף ו/או מסיבות שאינן קשורות בקבלן"</p>

108.	חוזה	70	26.2	נבקש להוסיף את המילים "ככל שאלו חלים עליו על פי דין".	הבקשה מתקבלת.
109.	חוזה	70	26.4	נבקש למחוק את הסעיף. מדובר בנטל בלתי סביר המטיל עלויות גבוהות מידי על הקבלן.	יובהר כי לאחר המילה "לעובדיו" תתווסף נקודה וכל שאר הסעיף ימחק.
110.	חוזה	71	27.2	נבקש למחוק את המילים "אשר הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור".	הבקשה מתקבלת
111.	חוזה	71	28.1	נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה של החברה" ולהחליף במילים: "לעשות כן במאמץ סביר".	ימחקו המילים "לשביעות רצונה של החברה" ויוחלפו במילים "ובתכנון ובתיאום מראש עם המזמינה".
112.	חוזה	72	28.4	נבקש למחוק את המילים "ומתחייב לעבוד גם בשעות הלילה... עד לסוף הסעיף".	אין שינוי במסמכי המכרז, למעט הבהרה כי עבודה בשעות הלילה תיעשה בהתאם לצורך בלבד וככל הנדרש על מנת לצמצם את שגרת החיים ברשות המקומית. יובהר כי במסגרת צו תחילת העבודה יציע הקבלן תוכנית עבודה לאישור המזמינה אשר תפחית ככל הניתן הפרעה לציבור, תוכנית העבודה תאושר ע"י הגורמים המוסמכים וע"י המנהל/מפקח מטעם המזמינה בהסכמה בין הצדדים.
113.	חוזה	72	28.6	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף להודעה לפחות 7 ימים מראש ושהקבלן לא תיקן את ההפרה בתקופה זו.	הבקשה מתקבלת
114.	חוזה	73	31.3	נבקש להוסיף את המילים "בכפוף למתן תקופה של 7 ימים למילוי הוראותיו של הפקח".	הבקשה מתקבלת
115.	חוזה	73	32	נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא: "החברה פוטרת בזאת, את הקבלן והבאים מטעמו, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שייגרמו לה ו/או לבאים מטעמה בקשר עם הסכם זה. כמו כן, על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום _____, והיא פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו ומוותרים בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצויין לעיל."	הבקשה נדחית
116.	חוזה	73	32.4	נבקש למחוק את המילה "מלאה" ולכתוב במקומה את המילים "על פי דין". נבקש להחליף את המילה "מלאה" במילים "על פי דין".	אחרי המילה "מלאה" יתווספו המילים "על פי דין"
117.	חוזה	73	32.5	בשורה הראשונה, לאחר המילים "יהא אחראי" נבקש להוסיף את המילים "על פי דין". בשורה השביעית נבקש להחליף את המילה "ויפצה" במילה "וישפה".	הבקשה מתקבלת
118.	חוזה	73	32.5	בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין". בשורה השמינית נבקש למחוק את המילים "הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק, כאמור".	אין שינוי במסמכי המכרז
119.	חוזה	73	32.5	לאחר המילים "ויפצה אותם כולם או חלקם, לפי העניין, בגין הנזק" נבקש להוסיף את המילים "בגובה אחריותו כאמור".	הבקשה מתקבלת
120.	חוזה	73	32.6	בשורה השנייה נבקש להחליף את המילים "כאמור לעיל" במילים "שהקבלן אחראי להם על פי דין".	הבקשה מתקבלת
121.	חוזה	73	32.6	בשורה השלישית נבקש להחליף את המילים "תוך 14 יום" במילים "תוך זמן סביר".	אין שינוי במסמכי המכרז
122.	חוזה	73	32.9	בשורה השנייה נבקש להחליף את המילים "כאמור לעיל" במילים "שהקבלן אחראי להם על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
123.	חוזה	74	32.9	בשורה החמישית נבקש להחליף את המילה "ולפצותם" במילה "ולשפותם".	הבקשה מתקבלת

124.	חוזה	74	32.9	נבקש להוסיף, "חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום אשר חב בו הקבלן לפי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים, וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או גורם שלישי; (2) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנוק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה בהסכם זה והמזמינה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל".
125.	חוזה	74	32.10	נבקש למחוק הסעיף.
126.	חוזה	75	37	לחילופין נבקש שכל הגדלה של עמדות תעשה בשיתוף ובהסכמת הקבלן וזאת בהתאם לביקושי הלקוחות ולשימוש בפועל של עמדות סמוכות.
127.	חוזה	75	38.1	נבקש להבהיר את המיקום ממנו יימדדו 50 המטרים האמורים בסעיף.
128.	חוזה	76	39.1	נבקש להבהיר שעלויות הנובעות מבדיקת והתאמת גובה הערבויות לפי סעיף 18.4, ככל שיהיו, יושתו על המזמינה.
129.	חוזה	76	39.1	נבקש לוודא כי אין בסעיף זה כדי להשית על הקבלן עלויות מעבר לאלו הנובעות מסעיף 18 להסכם ההתקשרות.
130.	חוזה	76	40.1	בשורה השנייה בקש להחליף את המילים "בנספח ב'6" במילים "בנספח ב'2(A)".
131.	חוזה	76	41.4	נבקש להפחית את הפיצויים המוסכמים ל- 50 ₪ על כל הפרה.
132.	חוזה	77	41.11,	נבקש כי ביטול ההסכם לפי סעיפים אלו יתאפשר בכפוף למתן זכות טיעון לקבלן.
133.	חוזה	77	41.12	נבקש כי ביטול ההסכם לפי סעיפים אלו יתאפשר בכפוף למתן זכות טיעון לקבלן.
134.	נספח ב'1	81	כללי	נבקש להוסיף משפט לפיו "דרישה בפקסימליה ו/או בדואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה".
135.	נספח ב'2	82	6.1	בשורה הראשונה לאחר המילים "רכוש אחר" נבקש להוסיף את המילים "שבבעלות הקבלן". בשורה האחרונה נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמה".
136.	נספח ב'2	82	6.2	בשורה הראשונה, לאחר המילים "צד שלישי" נבקש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר ואחריות מקצועית".
137.	נספח ב'2	82	6.4	בשורה השנייה נבקש להחליף את מספר הסעיף "1.1" במספר הסעיף "6.1". כמו כן, נבקש למחוק את המילים "או לאתרים שבהם מותקנת המערכת". בשורה השלישית לאחר המילה "לעיל" נבקש להוסיף את המילים "למעט פריצה". כמו כן, נבקש למחוק את המילים "כך הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של הקבלן עקב הפסקה באספקת זרם החשמל כתוצאה מסיכוני אש מורחב (למעט פריצה, שוד ורחבת כה"ס)". בשורה השישית נבקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמה".
138.	נספח ב'2	83	6.5	בשורה הראשונה, לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית וצד ג'".
				בסיפא של הסעיף יתווסף לעיל: "יובהר כי בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים בגין מעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או גורם שלישי"

139.	נספח ב'2	83	6.6	בשורה הראשונה לאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר וצד ג'".	הבקשה מתקבלת
140.	נספח ב'2	83	7	בשורה השלישית נבקש להחליף את המילים "נספח 12א" במילים "נספח ב'2(ב)".	בשורה השלישית יוחלפו המילים "נספח 12א" במילים "נספח ב'2(ב)".
141.	נספח ב'2א	84	12.5	בשורה השנייה נבקש להחליף את המילה "על" במילה "רשאי".	אין שינוי במסמכי המכרז
142.	נספח ב'3	87	כללי	נבקש להפחית את כלל הפיזיים המוסכמים כך שלא יעלו על 20% מהסכום הנקוב בנספח. פיצוי בגין סעיפים אלה בסך של 5,000 ₪ אינו מידתי ואינו סביר כלכלית, בטח לא בשלב שבו נמצא שוק הטעינה הציבורי כיום. לפיכך, נבקשם לעדכנו להעמיד על סך של 100 ₪ לאירוע.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי מערכת הקנסות נועדה לוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם לסיכומים ולהסכם זה, מדובר באירועים שעל כל הצדדים להימנע מלהגיע אליהם והם שלב מטריח לביטול ההסכם שלא המזמינה ולא המציע הזוכה יהיו מעוניינים בו.
143.	נספח ב'3	87	כללי	נבקש למחוק פיצוי זה.	אין שינוי במסמכי המכרז
144.	נספח ג'1	91	כללי	נבקש להבהיר כי ככל ויש סתירה בין ההערות לנספח לבין הסכם ההתקשרות, יגבר האחרון.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי נספח מפת הפריסה הינו תכנון ראשוני ע"י המזמינה והערות בגוף המיפוי הינן לטובת הבנת המיפוי ולא כתחליף להוראות ולהנחיות במסמכי ההתקשרות והמכרז.
145.	נספח ג'3	98	6	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	יתווסף סעיף חדש 6.5: "כחלק מהשילוט של הקבלן והמיתוג על גבי העמדה, יתווסף מיתוג של הרשות המקומית והמזמינה. יובהר כי טרם התקנת השילוט /או המיתוג יעביר הקבלן את המדיות הרלוונטיות לאישור ע"י המזמינה"
146.	נספח ג'4	100	שורה 7	נבקש למחוק את האמור בתא שבעמודה השמאלית בשורה האמורה.	המילים "של 50%" ימחקו
147.	נספח ג'4	100	3	נבקש להחליף את המילים "הטיפול הוא מיידית" במילים "תחילת הטיפול היא מיידית"	הבקשה מתקבלת
148.	נספח ג'5	102	7.16	נבקש להשהות את השימוש ברכיב זה עד לדרישה מצד הלקוחות ולשיקול דעת הקבלן בהתאם להתנהגות הצרכנית באזור וזאת כדי למנוע מצב בו נשמרות עמדות ושאינן בשימוש.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי האפשרות תיסגר בפני משתמשים שיעשו בה שימוש שלא כראוי כמוגדר בס' 1.25 עמ' 104.
149.	נספח ג'6	104	1	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	יובהר כי על העמדה להיות מותאמת לכלל תנאי האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת להיות מותקנת (לחות, טמפרטורה וכו').
150.	נספח ג'6	104	1.7	מבוקש להבהיר כי בכל מקום בו יתאפשר – יהיה ניתן להקים על עמוד עמדה טעינה עם שקע יחיד גב אל גב, כך שמבחינה פונקציונלית היא תתנהל כמו עמדה עם שקע כפול.	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי דרישות המפרט הן לתאימות והכנה לשימוש בתקן לכשיכנס לשימוש נפוץ. ניתן לצרף אישור תאימות עתידית ו/או יכולת שדרוג מרחוק מהיצרן.
151.	נספח ג'6	104	1.11	מבוקש להקל בדרישה ל – ISO. 15118 זהו התקן לא סופי, אין רכבים שתומכים בו ואין עמדות טעינה שתומכות בו. אין טעם לדרוש אותו כרגע.	הבקשה מתקבלת. תקן ההגנה המינימלי המחייב הינו IP54
152.	נספח ג'6	104	1.15	מבוקש להקל בדרישה לתקן IP. 65 זהו דרג מחמיר ביותר. הנחיות רשות החשמל דורשות IP, 44 לכן ניתן להסתפק ב – IP.54	הבקשה מתקבלת. תקן ההגנה המינימלי המחייב הינו IP54
153.	נספח ג'6	105	2	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	יובהר כי על העמדה להיות מותאמת לכלל תנאי האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת להיות מותקנת (לחות, טמפרטורה וכו').
154.	נספח ג'6	105	3	**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**	יובהר כי על העמדה להיות מותאמת לכלל תנאי האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת להיות מותקנת (לחות, טמפרטורה וכו').

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות הבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות הבהרה.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.

שם המציע _____ חתימה _____